

[01]

GeoCollect Erdwärme-Absorber

[01.01]

Komplette Absorberanlagen

[01.01.0001]

Druckprüfung mit Wärmeträgermedium

Druckprüfung der kompletten Anlage mit Wärmeträgermedium,
Prüfdauer 12 h, Prüfdruck 3 bar.

Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse entsprechend Vorgabe GeoCollect.

Menge: 1

Einheit: psch

EP:

GP: